

## Gascontrole

Bij de afgelopen ronde controles zijn we veel situaties tegen gekomen die niet langer zijn toegestaan vanwege gewijzigde bouwvoorschriften. We raden iedereen aan de voorschriften nog eens door te nemen en goed na te gaan of de gasinstallatie aan de eisen voldoet.

Wat niet (meer) mag is het afsplitsen van een slang of een gaskraantje tussen twee stukken slang. De kraan moet dus aan het eind van de koperen gasleiding geplaatst zijn en daarachter komt de slang naar het verbruikstoestel (bv de kookplaat). Om afkoppeling van een toestel mogelijk te maken moet er altijd een kraan voor het toestel geplaatst zijn. Een splitsing van de koperen leiding mag wel.

### Dit mag NIET:



### Dit mag WEL:



Kijkt u alles nog eens goed na en zorg dat uw installatie bij een volgende controle in orde is! Natuurlijk zijn dan ook de te oude slangen (maximaal 3 jaar, tenzij vermeld op de slang) vervangen.

Heeft u vragen of twijfelt u? Neem dan even contact op. [gascontrole@gmail.com](mailto:gascontrole@gmail.com)

De gascontrolecommissie