

# GASCONTROLE

## **ATTENTIE** neem deze lijst even door

ALLES JA... HELEMAAL GOED

Een aantal keren nee ??? **MAAK DIT DAN IN ORDE**

**VOOR** DE CONTROLE GEHOUDEN WORDT.

**Doen voor de controle**

**Is dit bij uw tuin in orde ?**

### **gaskist en aantal flessen**

\*\* Deugdelijke gaskist met voldoende ventilatie aan de voorzijde

ja - nee

Aantal gasflessen totaal 4 of minder

ja - nee

### **druk regelaars en gas slangen \***

Drukregelaars in goede staat met goede rubbertjes,

Let op datum. Een drukregelaar gaat 5 jaar mee

ja - nee

Jaartal "productie" oranje gas slang 2016 of later

ja - nee

Jaartal "productie" zwarte slang 2014 of later

ja - nee

Jaartal alle "slangen vervangen voor" 2020 of later

ja - nee

### **Doorvoer en slangeklemmen**

Doorvoer gasleiding van buiten naar binnen uitgevoerd met koperen buis

ja - nee

Gaslangen binnen zijn korter dan 0,60 meter en voorzien van slangklemmen

ja - nee

Ieder apparaat (kookstel, kachel, etc) voorzien van een gaskraan om apparaat veilig los te kunnen koppelen (dus van koper naar kraan naar slang naar apparaat)

ja - nee

### **Afvoer geiser**

Heeft de geiser een afvoer naar buiten

ja - nee

### **Kachels**

\*\* Kachels of verwarming dienen aangelegd te zijn volgens de bouwvoorschriften (10.6 en 10.7)

ja - nee

Overall "JA" dan zal de keuring snel verlopen.

Ergens een "NEE" ? zorg dan dat u dit verholpen heeft voor de gascontrole!

**Voor vragen kunt u terecht bij de gascontrolecommissie:**

**gascontrole@gmail.com of via het bestuur**

\* andere slangen zijn niet toegestaan. zie de bouwvoorschriften van de BVV

\*\* zie de bouwvoorschriften van de BVV

[https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/bouwreglement 2018](https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/bouwreglement%202018)