

# GASCONTROLE 2023

## ATTENTIE neem deze lijst even door

ALLES JA... HELEMAAL GOED

Een aantal keren nee ??? **MAAK DIT DAN IN ORDE VOOR DE CONTROLE GEHOUDEN WORDT.**

### Doen voor de controle

#### gaskist en aantal flessen

\*\* Deugdelijke gaskist met voldoende ventilatie aan de voorzijde

Aantal gasflessen totaal 4 of minder

Is dit bij uw tuin in orde ?

ja - nee

ja - nee

#### druk regelaars en gas slangen \*

Drukregelaars in goede staat met goede rubbertjes,

Let op datum. Een drukregelaar gaat 5 jaar mee

Jaartal "productie" oranje gas slang 2021 of later

Jaartal "productie" zwarte slang 2019 of later

Jaartal "slangen vervangen voor" 2024 of later

Geen aftakkingen of kraantjes tussen stukjes slang

ja - nee

ja - nee

ja - nee

ja - nee

ja - nee

#### Doorvoer en slangklemmen

Doorvoer gasleiding van buiten naar binnen uitgevoerd met koperen buis

Gaslangen buiten zijn korter dan 1 meter en voorzien van slangklemmen

Gaslangen binnen zijn korter dan 0,60 meter en voorzien van slangklemmen

Ieder apparaat (kookstel, kachel, etc) voorzien van een gaskraan om apparaat veilig los te kunnen koppelen (dus van koper naar kraan naar slang naar apparaat)

ja - nee

ja - nee

ja - nee

ja - nee

#### Afvoer geiser

Heeft de geiser een afvoer naar buiten

ja - nee

#### Kachels

\*\* Kachels of verwarming dienen aangelegd te zijn volgens de bouwvoorschriften (10.6 en 10.7)

ja - nee

Overal "JA" dan zal de keuring snel verlopen.

Ergens een "NEE" ? zorg dan dat u dit verholpen heeft voor de gascontrole!

**Voor vragen kunt u terecht bij de gascontrolecommissie:**

**gascontrole@gmail.com of via het bestuur**

\* andere slangen zijn niet toegestaan. zie de bouwvoorschriften van de BVV

\*\* zie de bouwvoorschriften van de BVV (artikel 10)











































































































