

GASCONTROLE 2025

ATTENTIE neem deze lijst even door

ALLES JA... HELEMAAL GOED

Een aantal keren nee ??? **MAAK DIT DAN IN ORDE**

VOOR DE CONTROLE GEHOUDEN WORDT.

Doen voor de controle	Is dit bij uw tuin in orde ?
gaskist en aantal flessen	
** Deugdelijke gaskist met voldoende ventilatie aan de voorzijde	ja - nee
Aantal gasflessen totaal 4 of minder	ja - nee
druk regelaars en gas slangen *	
Drukregelaars in goede staat met goede rubbertjes, Let op datum. Een drukregelaar gaat 5 jaar mee	ja - nee
Jaartal "productie" oranje gas slang 2023 of later	ja - nee
Jaartal "productie" zwarte slang 2021 of later	ja - nee
Jaartal "slangen vervangen voor" 2026 of later	ja - nee
Geen aftakkingen of kraantjes tussen stukjes slang	ja - nee
Doorvoer en slangklemmen	
Doorvoer gasleiding van buiten naar binnen uitgevoerd met koperen buis	ja - nee
Gasslangen buiten zijn korter dan 1 meter en voorzien van slangklemmen	ja - nee
Gasslangen binnen zijn korter dan 0,60 meter en voorzien van slangklemmen	ja - nee
Ieder apparaat (kookstel, kachel, etc) voorzien van een gaskraan om apparaat veilig los te kunnen koppelen (dus van koper naar kraan naar slang naar apparaat)	ja - nee
Afvoer geiser	
Heeft de geiser een afvoer naar buiten	ja - nee
Kachels	
** Kachels of verwarming dienen aangelegd te zijn volgens de bouwvoorschriften (10.6 en 10.7)	ja - nee

Overal "JA" dan zal de keuring snel verlopen.

Ergens een "NEE" ? zorg dan dat u dit verholpen heeft voor de gascontrole!

[Voor vragen kunt u terecht bij de gascontrolecommissie:](#)

gascontrole@gmail.com of via het bestuur

* andere slangen zijn niet toegestaan. zie de bouwvoorschriften van de BVV

** zie de bouwvoorschriften van de BVV (artikel 10)

<https://www.bondvanvolkstuinders.nl/bestanden/bouwreglementvastgesteld8december2018.pdf>